

Anmeldung

Fax 08102/8979876

zur 5. Informationstagung „Dialog Brandmeldeanlagen“
am 13. März 2010 im Ballhaus Forum Unterschleißheim

Ich melde folgende Personen zur Tagung an (Bitte deutlich schreiben):

1.	_____	_____
	Vorname	Nachname
2.	_____	_____
	Vorname	Nachname
3.	_____	_____
	Vorname	Nachname
4.	_____	_____
	Vorname	Nachname
5.	_____	_____
	Vorname	Nachname
6.	_____	_____
	Vorname	Nachname
7.	_____	_____
	Vorname	Nachname
8.	_____	_____
	Vorname	Nachname

Die Rechnung geht an folgende Anschrift:

Feuerwehr/Behörde/Firma: _____

Amt/Funktion: _____

Landkreis: _____

Vorname: _____

Nachname: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Telefon: _____

Email: _____

Datum und Unterschrift: _____

Rückfragen zur Veranstaltung können an Email info@dialog-bma.de gestellt werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt:

- EUR 79.-** (inkl. MwSt.)
für Mitglieder des LFV Bayern,
BFV Obb. und Vertreter von
Kommunalen Behörden (z.B.
Gemeinden, Städte, Landratsämter,
Regierungen)
- EUR 129.-** (inkl. MwSt.)
pro Person für Nichtmitglieder

Anmelden können Sie sich mit dem
Online-Formular auf der Homepage [www.
dialog-bma.de](http://www.dialog-bma.de) oder mit dieser Faxantwort.

In der Anmeldegebühr ist enthalten:

- 1 Mittagessen (inkl. einem nicht-
alkoholischen Getränk)
außerdem Tagungsgetränke sowie Kaffee
und Gebäck in den Pausen

Nach Eingang der Anmeldung erhalten
Sie eine Rechnung per Post. Diese ist bis
spätestens 05.03.2010 zu begleichen. Eine
Stornierung der Buchung ist bis 12.02.2010
kostenlos möglich, bis 26.02.2010 fallen 50%
Bearbeitungsgebühr an. Bei einer Stornierung
nach diesem Datum werden 100% der Kosten
berechnet. Die Anmeldung ist auf eine Ersatz-
person übertragbar (dabei bitten wir um eine
kurze formlose Mitteilung für die Herstellung
der Namensschilder).

Aus verwaltungstechnischen Gründen
erfolgt die Abwicklung der Anmeldung und
Rechnungsstellung über die Firma
x-plosive multimedia e. K.
Eduard-Buchner-Str. 32, 85662 Hohenbrunn
Tel. 081 02/777 488.

5. Informationstagung Dialog Brandmeldeanlagen

am 13. März 2010
im Ballhaus Forum Unterschleißheim
Landkreis München



Veranstaltet vom

Bezirksfeuerwehrverband Oberbayern

in Zusammenarbeit mit dem

LandesFeuerwehrVerband Bayern



Themen um anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen gewinnen vor dem Hintergrund immer wieder vorkommender Großschadensereignisse immer mehr an Bedeutung. Die Veranstaltung informiert deshalb über Probleme und praxisorientierte Lösungen und richtet sich im Dialog an Architekten, Sachverständige, Planer, Errichter, Betreiber baulicher Anlagen, Versicherungen, Behörden und Feuerwehren in Bayern und Deutschland. Parallel dazu findet eine Fachausstellung rund um die Brandmeldeanlagen- und Feuerwehrentechnik statt.

Vorläufiger Tagungsablauf (Änderungen vorbehalten):

- 07:00 - 09:00 Empfang der Teilnehmer**
- 09:00 - 09:10 Begrüßung mit organisatorischen Punkten zur Veranstaltung**
Stellv. Vorsitzender KBR Gerhard Bullinger, LFV Bayern
- 09:10 - 09:20 Grußworte zur Veranstaltung**
Bürgermeister Rolf Zeitler, Stadt Unterschleißheim
1. Vorsitzender Alfons Weinzierl, LFV Bayern
- 09:20 - 09:35 DIN 14 675 - Anwendung in Bayern - IMS vom 20. Mai 2009 - Alarmverfolgung bei BMA**
- Einheitliche Alarmverfolgung
- Erfahrungen bei den Feuerwehren
Jürgen Weiß, Fachbereich 4 im LFV Bayern
- 09:35 - 09:55 Integrierte Leitstelle – Erfahrungen mit Aufschaltungen und der Verwaltung von BMA Neu Eigenes Einsatzstichwort BMA - Einsatzmittelkette?**
Objekt Information – Fw Plan hinterlegt
Unterstützung und Informationen für den Einsatzleiter
Dr. Andreas Graber – Berufsfeuerwehr Augsburg
- 09:55 - 10:15 Brand in einer geschlossenen Großgarage**
Zugänglichkeit bei Einbauten und Abtrennungen
Einsatzverfahren mit Film der Wärmebildkamera der FF Unterhaching
Josef Gmeinwieser, Kommandant der FF Unterhaching
- 10:15 - 10:45 Kaffeepause mit Besichtigung der Ausstellung**
- 10:45 - 11:00 Maschinelle Entrauchung von Tiefgaragen**
- Anforderungen nach GaStellV
- Aufbau und Funktion
- Auslösemöglichkeiten
Heinrich Stadlbauer, TÜV Süd Industrie Service GmbH - München
- 11:00 - 11:15 Brandmeldung - Druckbelüftung in Treppenträumen**
- Konzeption, Aufbau und Funktion
- Gesamtprojekt/Schnittstellenprobleme
Heinrich Stadlbauer, TÜV Süd Industrie Service GmbH - München
- 11:15 - 11:35 Brand in einem Altenheim – Organisation des Räumungsalarmes**
- Brand in einem Altenheim in Bad Reichenhall
- Besonderheiten der Installation des Räumungsalarmes
- Anforderungen an die besonderen Belange d. Heimbewohner
Rudolf Zeif, Kreisbrandrat im Landkreis Berchtesgadener Land
- 11:35 - 12:10 Akustischer Räumungsalarm bei Brandmeldeanlagen – ELA/VDE 0833 Teil 4**
- innovative zeitoptimierte Evakuierungskonzepte
- Laut; still; begrenzte Alarmierung
- Andere Lösungen (IP, Telefon, Redundanz)
- Alarmierung nach Ansage und Entfluchtung wohin
- Leitungsanlagenrichtlinie
Michael Ulman, TÜV Süd Industrie Service GmbH – München
Prüfsachverständiger für die Prüfung von sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen

- 12:10 - 13:30 Mittagspause - mit techn. Vorführungen im Freigelände**
Flugfeldlöschfahrzeug
Wasserebel – Löschung
Löschen PKW Brand - Zugänglichkeit
Der Atemschutztrupp im Innenangriff
- 13:30 - 13:55 Hausalarmanlagen – wie sollten diese konzipiert werden?**
BHE-Richtlinie Hausalarmanlagen 2005
Realisierung in Kindertagesstätten oder vgl.
Dipl. Ing. (FH) Michael Steinborn – Novar GmbH – Neuss
- 13:55 - 14:20 Feuerwehrpläne nach DIN 14 095 – Das neue Merkblatt Einsatzpläne Forderungen für Sonderbauten (z.B. Kindertageseinrichtungen/Seniorenheime)**
Darstellung/Mindestinhalte/Format – Hilfsmittel für den Einsatzleiter
Thomas Obermaier – Rotek GmbH - Rosenheim
- 14:20 - 14:40 Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen**
- Löschanlage für kondensierte Aerosole
- Wasserebel als Alternative zu Gaslöschanlagen
U-Bahn München
Christoph Kainz – Wagner Group GmbH - Langenhagen
- 14:40 - 15:10 Funktionssicherheit von Brandmeldeanlagen**
- Maßnahmen des Betreibers
- Möglichkeiten der Feuerwehr
- Neue Übertragungsmöglichkeiten über IP-Netze DIN 14 675
Angelika Staimer, Siemens AG - München
- 15:10 - 15:40 Kaffeepause mit Besichtigung der Ausstellung**
- 15:40 - 16:10 Die Brandschutzdienststelle in Bayern**
kompetenter Ansprechpartner für Planer und Errichter
- Beteiligung der örtlichen Feuerwehr**
- an Brandschutzgutachten von Sachverständigen §19 Absatz 1 Satz 1 PrüfVBau „Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes“ wie Aussage zu den Hilfsfristen sowie spezielle Anforderungen zum technischen und organisatorischen Brandschutz soweit diese den abwehrenden Brandschutz betreffen
Dipl. Ing. (FH) Franz-Peter Lössl, Vorbeugender Brandschutz, Hilpoltstein
- 16:10 - 16:30 Vollbrand in einer Kindertagesstätte in der Stadt Landshut**
- Vorstellung des Gebäudekomplexes
- Alarmierung, Einsatzkräfte
- Einsatzablauf, Personenrettung
- Brandmeldeanlage im Einsatz
- Folgerungen aus dem Einsatz
Erich Gahr, Stadtbrandrat der Stadt Landshut
- 16:30 - 16:50 Brandschutz in Kindertagesstätten**
Erläuterungen zum IMS der OBB aus dem Jahre 2009
Dr. Rüdiger Sobotta, Kreisbrandrat im Landkreis Weilheim-Schongau
- 16:50 - 17:00 Schlußwort**
Zusammenfassung – Ausblick - Dank
Jürgen Weiß, Fachbereich 4 im LFV Bayern
KBR Karl Neulinger, 1.Vorsitzender BFV Oberbayern

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter www.dialog-bma.de

In der Anmeldegebühr ist enthalten:

- 1 Mittagessen (inkl. einem nichtalkoholischem Getränk), außerdem Tagungsgetränke sowie Kaffee und Gebäck in den Pausen

Anmeldung:

Anmelden können Sie sich mit dem **Online-Formular auf der Homepage www.dialog-bma.de** oder mit der Faxantwort auf der Rückseite.

Anfahrt zum Ballhaus Forum Unterschleißheim:

Über den Autobahnanschluss (3) Unterschleißheim (A92) ist die Stadt Unterschleißheim an alle wichtigen, überregionalen Verkehrsachsen angebunden. Von der A9 über das Autobahnkreuz Neufahrn auf die A92 in Richtung Stuttgart. Auf der A8 von Salzburg kommend über die A99 Richtung Stuttgart und weiter zur A92 Richtung Deggendorf oder auf der A8 von Stuttgart kommend über die A99 Richtung Salzburg und weiter auf die A92 Richtung Deggendorf. Von München und Ingolstadt aus ist Unterschleißheim auch bestens über die mehrspurige B 13 zu erreichen.



Die Adresse ist: Anna-Wimschneider-Straße 1-3
85716 Unterschleißheim

Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

Eine Einweisung für Feuerwehrangehörige kann auch über die Feuerwehreinsatzzentrale des Landkreises München - **Florian München Land** unter **Kanal 492 GU** erfolgen.

Impressum

Bezirksfeuerwehrverband Oberbayern e.V.

Carl-Riedl-Str. 13 Tel. 0 86 31 / 6 99 - 7 30 www.bfv-obb.de

84559 Kraiburg a. Inn Fax 0 86 38 / 71 95 85